

Jędrzejów 30.01.2018

Znak: RIZP.271.2.2018

dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: S. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, M. Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej, W. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie - ETAP III” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.01.2018r. pod nr 507241 -N-2018**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

PYTANIE 1. Prosimy o informację parametrów opraw oświetleniowych LED jakie należy zastosować do realizacji ETAPU III.

ODPOWIEDŹ 1. Poniżej podajemy parametry opraw oświetleniowych jakie należy zastosować przy realizacji robót elektrycznych:

Oprawy(kompletne) w II klasie ochronności , IP min 66, z zabezpieczeniem przeciw przepięciowym, wykonana z aluminium odlew ciśnieniowy anodowany lub malowany proszkowo, powierzchnia obudowy oprawy gładka bez zewnętrznych radiatorów, nierówności itp.

Parametry techniczne opraw:

1. Oprawa wykona w technologii LED z optyką drogową. Moc 48W całkowita moc max. 55W oraz 72W (max 84W) całkowita moc max. 80W (92W).
2. Napięcie zasilania oprawy 220-240V, 50-60Hz, zakres pracy $-40^{\circ} \leq$ do $\leq 55^{\circ}$.
3. Diody mocy wysokowydajne w technologii POWERLED lub równoważne o strumieniu ≥ 120 Lm/W,
4. Każda dioda powinna być wyposażona w indywidualną soczewkę pozwalając emitować światło równomierne przez powierzchnie oprawy z możliwością modułową wymiany LED.
5. Temperatura barwowa 3500°- 5000°K, współczynnik oddawania barw Ra >70.
6. Trwałość diod i zasilacza nie powinna być mniejsza niż 70000 godz. dla L80, lub 50000 godz. dla L90.
7. Korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego, anodowany lub malowany proszkowo w RAL.
8. Stopień szczelności oprawy nie mniej IP66, oprawa wykonana II klasie ochronności, musi posiadać ochronę przepięciową 10kV , współczynnik mocy $\Rightarrow 0,95$

9. Oprawa powinna być wyposażona w uchwyt z aluminium montażowy $\varnothing$ 48- 60 mm do montażu na wysięgniku z możliwością regulacji położenia w zakresie min 0° , $+5^\circ$, $+10^\circ$ (wskazana płynna do 20°)
 10. Waga oprawy nie może przekraczać 12kg, powierzchnia boczna max 0,12m².
 11. Oprawa musi być wyposażona w system odcinania zasilania w momencie otwarcia oprawy, oraz blokadę uniemożliwiającą samoczynne zamknięcie oprawy w czasie prac montażowo-konserwacyjnych, dostęp do komory osprzętu i optyki lampy powinien odbywać się bez użycia narzędzi – np. otwarcie oprawy za pomocą klipsa ze stali nierdzewnej.
 12. Oprawa wykonana zgodnie z normą PN-EN 60598-1:2015-04, PN-EN 60598-2-3:2006/A1:2012.
 13. Oprawa winna posiadać certyfikat CE.
 14. Oprawa powinna spełniać wymogi Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 245/2009 z 18.03.2009.
 15. Dane fotometryczne lamp ogólnodostępne na stronie producenta.
 16. Gwarancja na całą oprawę 5 lat,
- Wysięgniki aluminiowe anodowane kolor INOX, grafit lub zbliżony z końcówką do montażu oprawy $\varnothing$ 60 mm. Uchwyty do montażu wysięgników z wkładką teflonową. Zabezpieczenie opraw wkł. 6A w SV 19.2511 lub równoważne. Przewody dla podłączenia opraw OMY3x1,5mm², (750V).

PYTANIE 2. Prosimy o zamieszczenie brakującej SST 05.03.05.

ODPOWIEDŹ 2. Zamawiający zamieścił brakującą Szczegółową Specyfikację Techniczną SST 05.03.05 "Nawierzchnia z betonu asfaltowego" na stronie internetowej Zamawiającego <http://www.jedrzejow.eobip.pl> w zakładce „Przetargi” w plikach do pobrania dla niniejszego postępowania.

PYTANIE 3. Prosimy o podanie kategorii ruchu dla przebudowywanych dróg gminnych.

ODPOWIEDŹ 3. Kategoria ruchu dla dróg gminnych objętych przebudową w ramach etapu III to kategoria KR1- KR2. Natomiast w ofercie należy przyjąć skład i wymagania mieszanki mineralno-bitumicznej dla warstwy ścieralnej jak dla kategorii KR-3.

BURMISTRZA
mgr inż. Grzegorz Maruszak
CIEROWNI REFERATU
inwestycji, Zamówień Publicznych
Pozyskiwania Środków Zewnętrznych