

OZNACZENIA

1 - kocioł gazowy UNICAL MODULEX100
2 - zawór bezpieczeństwa SYR 1915 3/4"
3 - grupa bezpieczeństwa kotła
4 - filtroodmulacz magnetyczny Ter FM 65
5 - pompa obiegu kotłowego WILO STRATOS 40/1-4
6 - neutralizator kondensatu NH300
7 - sprzęgło hydrauliczne UNICAL
8 - naczynie wzbiorcz REFLEX NG140
9 - rozdzielacz rurowy DN80
10 - czujnik temperatury
11 - zawór trój - drożny DANFOSS HRE 3 DN50 + siłownik AMB162
12 - pompa obiegowa WILO STRATOS 30/1-8
13 - zawór różnicy ciśnień SYR390 DN25
14 - pompa ładująca zasobnik CWU WILO STAR RS 25/2
15 - zawór trój - drożny DANFOSS HRE 3 DN15 + siłownik AMB162
16 - pompa obiegowa WILO STRATOS PICO 15/1-4
17 - zawór różnicy ciśnień SYR390 DN20
18 - podgrzewacz z pompą ciepłą HEWALEX PWPC - 3,8 H-A
19 - termostatyczny zawó trój - drożny CWU
20 - pompa cyrkulacyjna WILO STAR Z-15
21 - zawór bepieczeństwa SYR 2115 3/4" potw=6bar
22 - naczynie wzbiorcze REFLEX DD18
23 - zlew
24 - stacja uzdatniania wody EPURO EPUROSOFT ES 56/0007 VF
25 - filtr wody SYR DRUFI start
26 - Zawór antyskażeniowy CA 296 Ø20
27 - pompa odwadniająca GRUNDFOSS KP250
28 - studzienka schładzająca
33 - istniejący licznik ciepła

LEGENDA

- rurociągi wody grzewczej - zasilanie
- rurociągi wody grzewczej - powrót
- rurociągi wody zminej
- rurociągi wody uzdatnionej
- rurociągi ciepłej wody użytkowej
- kable sterujące
- rurociąg instalacji gazu
- przewód elastyczny

- zawór odcinający
- zawór zwrotny
- zawór spustowy
- manometr
- termometr

PROFIL	"PROFIL" P.P.U.H. INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWCZE Józefowski & Oleksik 42–200 Częstochowa, ul. Dekabrystów 33, paw.38					
Nazwa i adres obiektu budowlanego	Budynek Przedszkola nr 2 w Jędrzejowie ul. 11 listopada 113a					
Nazwa opracowania	P.B. termomodernizacji budynku Przedszkola nr 2 w Jędrzejowie ul. 11 listopada 113a - modernizacja instalacji c.o. wraz z kotłownią					
Przedmiot rysunku	Schemat technologiczny kotłowni				Skala	Nr rys.
					-	3
2315/13	Imię	Nazwisko	Specjalność	Nr upr. budowlanych	Data	Podpis
Opracował	TOMASZ	BIENIEK	instalacje sanitarne	-	03.2013	
Opracowała	JUDYTA	JUNG	instalacje sanitarne	-	03.2013	
Projektant	WIESŁAW	JÓZEFOWSKI	instalacje sanitarne	46/75/Kt	03.2013	
Sprawdzający	MIROSŁAW	OLEKSIK	instalacje sanitarne	UAN-VIII-7342/345/94 UAN-VIII-8386 1/43/86	03.2013	