



Numer pomieszczenia	Rodzaj pomieszczenia	Temperatura
101	Pom. gospodarcze	16°C
102	WC	20°C
103	Sala zajęć	20°C
104	Sala zajęć	20°C
105	Pom. gospodarcze	16°C
106	WC	20°C
107	Pom. socjalne	20°C
108	Magazyn	20°C
109	Sala zabaw	20°C
110	Hall	20°C
111	Aneks kuchenny	20°C
112	Komunikacja	20°C
113	Maszynownia	16°C

STAROSTWO POWIATOWE
w Jędrzejowie
Wydział Budownictwa i Architektury

LEGENDA:

— ocieplenie niepalną wełną mineralną gr. 14cm



- numer pomieszczenia
- temperatura w pomieszczeniu
- Q=2813W - straty ciepła dla pomieszczenia po termomodernizacji

Str. 33

PROFIL "PROFIL" P.P.U.H. INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWCZE Józefowski & Oleksik 42-200 Częstochowa, ul. Dekabrystów 33, paw.38						
Nazwa i adres obiektu budowlanego	Budynek Przedszkola nr 2 w Jędrzejowie ul. 11 listopada 113a					
Nazwa opracowania	P.B. termomodernizacji budynku Przedszkola nr 2 w Jędrzejowie ul. 11 listopada 113a - modernizacja instalacji c.o. wraz z kotłownią					
Przedmiot rysunku	Rzut piętra				Skala	Nr str.
					1:100	4
2314/13	Imię	Nazwisko	Specjalność	Nr upr. budowlanych	Data	Podpis
Projektant	MALGORZATA	MALASIEWICZ	architektura	24/05/SLOKK/II	03.2013	
Sprawdzający	TOMASZ	BOROWIECKI	architektura	20/05/SLOKK/II	03.2013	