

Jędrzejów 06.03.2015

Znak: ZM.271.3.2015

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Przebudowy dróg gminnych w ciągu ulic: Partyzantów, H. Sienkiewicza, J. Słowackiego, A. Mickiewicza i Z. Krasińskiego w Jędrzejowie”**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1. Jakiej wielkości mają być tablice znaków drogowych?

Odp. 1. Tablice znaków drogowych z grupy znaków średnich: ostrzegawcze o boku 900 mm, zakazu i nakazu o średnicy 800 mm, informacyjne 600x600 mm. Wysokość ustawienia znaku (dolnej krawędzi) od chodnika dla pieszych min. 2,20 m. Znaki muszą spełniać wymagania zawarte w Instrukcji „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” (załącznik do Dz. u. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).

Pytanie 2. Jakiej generacji ma być folia odblaskowa tablic znaków drogowych?

Odp. 2. Folia odblaskowa lica znaków 1 typu (I generacji).

Pytanie 3. Jak ma być zasilony znak aktywny D-6 (z sieci energetycznej czy solarowe)? W przypadku zasilania z sieci energetycznej prosimy o przedstawienie dokumentacji projektowej podłączenia znaku do sieci.

Odp. 3. Znak aktywny D-6 zasilany będzie solarowo (baterie słoneczne).

Pytanie 4. Jaka ma być grubość płyt prefabrykowanych wielootworowych?

Odp. 4. Należy zastosować płyty prefabrykowane wielootworowe o wymiarach 60x40x10 cm o grubości 10 cm.

Pytanie 5. Czy należy wymienić na nowe węży studni teletechnicznych?

Odp. 5. NIE

Pytanie 6. Czy należy wymienić na nowe skrzynki dla zaworów wodociągowych i gazowych?

Odp. 6. NIE

Pytanie 7. Czy należy wymienić na nowe kraty ściekowe uliczne?

Odp. 7. TAK. Należy zastosować kraty klasy D-400.

Z up. BURMISTRZA
Naczelnik Wydziału Inwestycji
i Utrzymania Infrastruktury Technicznej
mgr inż. Marta Pedziłk-Prawda