

Jędrzejów 27.04.2015

Znak: ZM.271.5.2015

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Przebudowy dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dotycząca warstw konstrukcyjnych z mieszanek mineralno – asfaltowych opiera się na normie PN-S-96025, która to została wycofana i zastąpiona Wytycznymi Technicznymi WT-2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie dokumentu WT-2 2010 roku jako podstawę do projektowania i wykonywania mieszanek mineralno – asfaltowych?

Odp. 1. Podstawą, którą należy stosować do projektowania i wykonywania mieszanek mineralno - asfaltowych są Wytyczne Techniczne WT-2 2014 część I „Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” GDDKiA dla kategorii ruchu KR 2.

Wytyczne, o których mowa powyżej, zostały załączone do zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego uproszczonej dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ dla niniejszego postępowania.

z up. BURMISTRZA
Naczelnik Wydziału Inwestycji
i Utrzymania Infrastruktury Technicznej
mgr inż. Marta Pędził-Prawda