

Ogólna charakterystyka robót elektrycznych

Wykonanie remontu oświetlenia ulicznego w ciągu ulic: Spółdzielczej, M Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej oraz Konarskiego w Jędrzejowie

Dla wykonania remontu oświetlenia zewnętrznego przewiduje się wymianę istniejących opraw sodowych zabudowanych na istniejącej linii nn na ledowe. Ponadto przewiduje się zabudowanie dwóch szafek pomiarowo sterowniczych. Oprawy przewidziano w II kl ochronności, IP 66 z zabezpieczeniem przepięciowym, korpus oprawy aluminiowy. Oprawy montować na wysięgnikach rurowych aluminiowych anodowanych. Podłączenie opraw przewodem OMY 3x1.5mm². Zabezpieczenie przeciw zwarciove bezpiecznikami słupowymi 6A. Dodatkowo przewidziano przyłącze kablowe do jednej Latarni przy ul. M Reja. Przyłącze wykonać kablem YAKY 4x10mm². Latarnię przewidziano na słupie aluminiowym z oprawą ledową.