

Jędrzejów 19.02.2019 r.

Znak: RIZP.271.3.2019

dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione, usytuowanego w Jędrzejowie przy ul. Dojazd ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.02.2019 r. pod nr 514084-N-2019.**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie: Prosimy o informację w kwestii rozbieżności w dokumentacji jeśli chodzi o stolarkę okienną. W zestawieniu stolarki wszystkie okna zarówno ppoż jak i te nie posiadające odporności ogniowej mają być aluminiowe podczas gdy w opisie projektu architektonicznego aluminiowe mają być tylko okna ppoż, pozostałe PCV.

Odpowiedź: Okna ppoż winny być aluminiowe. Dopuszcza się aby pozostałe okna były wykonane z PCV.

z up. BURMISTRZA
Naczelnik Wydziału Inwestycji
i Utrzymania Infrastruktury Technicznej
mgr inż. Marta Padzik-Prawda

