

GMINA JĘDRZEJÓW
ul. 11 Listopada 33a
28-300 JĘDRZEJÓW
Regon 291009774
NIP 656-22-13-096

Jędrzejów 25.02.2018 r.

Znak: RIZP.271.3.2019

dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę budynku dawnej świetlicy na mieszkanie chronione, usytuowanego w Jędrzejowie przy ul. Dojazd ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.02.2019 r. pod nr 514084-N-2019.**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1. W załączeniu przesyłamy przedmiar elementów wyposażenia wraz z naszymi pytaniami. Przy wielu elementach brak wymiarów, parametrów nie pozwala na właściwą wycenę elementu. Prosimy o uszczegółowienie informacji dot. wymaganego wyposażenia wg. pytań z załącznika.

Odpowiedź 1. W odpowiedzi na powyższe pytanie zamawiający przekazuje uszczegółowienie parametrów wnioskowanych pozycji przedmiarowych dla wyposażenia budynku.

- poz. 1. Wieszak na ubrania z szafką na buty i lustrem, wykonany z płyty meblowej laminowanej, wymiary (szer. x wys. x gł.) 85x180x24cm, drzwiczki szafki na buty uchylne
- poz. 2. Wolnostojący wieszak na ubrania wys. 180cm
- poz. 3. Wieszak na ubrania wiszący szer. około 85cm
- poz. 5. Wymiary zabudów meblowych dostosować do aranżacji każdego z mieszkań oddzielnie, zabudowa łącznie ze zlewozmywakiem, lodówką podblatową oraz kuchenką elektryczną i okapem kuchennym.
- poz. 6. Kanapa rozkładana tapicerowana, z funkcją spania, wymiary po złożeniu (szer. x gł.) około 142x87cm, powierzchnia spania po rozłożeniu (szer. x dł.) około 110 x200cm
- poz. 10. Stolik okrągły wys. około 72cm, wykonany jako typu kawowego lub zwykły użytkowy.
- poz. 11. Krzesła tapicerowane z oparciem, bez podłokietników
- poz. 12. Komoda z płyty meblowej, szerokość 100-120cm, głębokość 40-50cm, wysokość około 85cm. Połowa komody drzwiczki otwierane, połowa 4 szuflady. Kolorystyka mebli np. olcha, wszystkie meble w danym mieszkaniu w jednej szarzy kolorystycznej

- poz. 13. Lustro łazienkowe z półką szklaną o wymiarach około 60x80cm
- poz. 20. Wieszak metalowy na ręczniki szer. około 50cm
- poz. 23. Kuchenka elektryczna do zabudowy, 4 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym, ceramiczna, klasa min. A+, kolor szary/srebrny
- poz. 27. Pralka automatyczna klasa min. A+++, 6kg ładowność, szerokość pralki do 55cm, dopuszcza się pralki ładowane od góry
- poz. 28. stół drewniany składany typu ogrodowego, wymiary po rozłożeniu min. 70x70x73cm
- poz. 30. Stół drewniany z otworem do montażu parasola, wymiary po rozłożeniu około 70x160x73cm
- poz. 32. Parasol składany średnicy około 240cm, z podstawą
- poz. 34. Odkurzacz, filtr HEPA, z funkcja prania, moc min 1400W
- poz. 35. Krzesło tapicerowane na stelażu metalowym, z oparciem, bez podłokietników, nie obrotowe
- poz. 36. Regał meblowy (szer. x wys. x gł.) 80x180x40cm, 3 górne półki otwarte, szafka dolna z półką zamykana na kluczyk
- poz. 37. Stół świetlicowy rozkładany 90x240x75cm
- poz. 38. jak poz. 35
- poz. 44. jak poz. 5
- poz. 45. jak poz. 23
- poz. 48. jak poz. 13
- poz. 57. jak poz. 13
- poz. 60. Biurko z płyty meblowej o wym. (szer. x gł. x wys.) 120x50x80cm, szafka boczna zamykana na kluczyk i szuflada
- poz. 61. Fotel obrotowy tapicerowany z podłokietnikiem
- poz. 62. jak w poz. 11
- poz. 67. Bieżnia treningowa, waga użytkownika do 150kg, prędkość 5-20km/h, liczba programów min 12
- poz. 68. Rower treningowy stacjonarny magnetyczny, waga użytkownika do 150kg, liczba stopni oporu min. 8
- poz. 69. Trener do ćwiczeń typu atlas, waga użytkownika do 150kg, wielostanowiskowy, funkcje - modlitewnik, stacja motylkowa/rozpiętki, wyciąg dolny, wyciąg górny, ławka skośna
- poz. 71. jak poz. 13
- poz. 74. jak poz. 60
- poz. 75. jak poz. 61
- poz. 81. jak poz. 13
- poz. 88. jak poz. 11
- poz. 89. jak poz. 61

Pytanie 2. Czy zaprojektowany jest dźwig osobowy czy platforma ruchu pionowego? Ponieważ w opisie technicznym jednocześnie użyte są obydwa słowa a nie są one absolutnie równoznaczne. Parametry (prędkość 0,15 m/s) wskazują, że zaprojektowane urządzenie to

platforma ruchu pionowego. Ponadto opis zawiera informację, że napęd ma być elektryczny, a wyposażenie sugeruje napęd hydrauliczny (zawór zapobiegający wyciekowi oleju z cylindra)? Proszę również o doprecyzowanie odnośnie rodzaju drzwi. Czy chodzi o drzwi wychylne przeszklone lub teleskopowe przeszklone?

Odpowiedź 2. Dopuszcza się zastosowanie platformy zamiast windy. Z uwagi na możliwość korzystania przez osoby niepełnosprawne zalecane są drzwi teleskopowe.

z up. BURMISTRZA
Naczelnik Wydziału Inwestycji
i Utrzymywania Infrastruktury Technicznej
mgr inż. Marta Pędziła-Przedka