PIWNICE



OZNACZENIA

EKS	element kontrolno-sterujący
SAP	Centrala sygnalizacji pożaru
J	Jonizacyjna czujka dymu
R	Czujka dymu optyczna
L	Czujka dymu liniowa
	Reflektor do czujki liniowej
	ROP
T	Czujka temperatury
	wskaźnik zadziałania
	przycisk oddymiania
COD	centralka oddymiająca
M	siłownik klapy oddymiającej
	sygnalizator ak.- optyczny SAP
EKS	element kontrolno-sterujący SAP

1xA	przewód YnTKSY1x2x0,8
1xB	przewód HDGs2x1
1xC	przewód YTKSY 3x2x0,5
1xD	przewód YTKSY 5x2x0,5
1xG	przewód YDY3x1,5
1xF	przewód YWDpek 75/1,05

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Danuta Jaroszyńska-Ziach
Kielce
ul.Sadowa 7b/5

Tytuł projektu:	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Domu Kultury w Jędrzejowie		Nr rysunku: 1	
Tytuł rysunku:	Instalacje SAP i oddymianie - Piwnice		Skala: 1:100	
Branża:	Instalacje teletechniczne		Podpis:	Data:
Projektował:	mgr inż.Michał Król	KL-300/89		05.2007
Opracował:	mgr inż.Andrzej Kmiecicki	KL-158/89		
Sprawdził:	mgr inż.Małgorzata Król	SWK/0079/POOE/04		
Opracowanie:	Projekt wykonawczy			

Dokumentacja objęta ochroną na podstawie ustawy o prawie autorskim.
Kopiowanie i powielanie w części lub całości bez zgody autora zabronione.