



Pompy c.o. 3 szt o parametrach przepływu: 4,5 m³/h, P = 25 kPa

PRZYTACZ C.O. wg. ODDZIELNEGO OPRACOWANIA
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY NA CELE C.O. – 220 kW

zasilenie
powrót

PRZEBUDOWA INSTALACJA C.O. DOM KULTURY W JEDRZEJOWIE			
INWESTOR	Gmina Jedrzejów 28-500 Jedrzejów ul.11 Listopada 33	ADRES INWESTYCJI	
BRANŻA	Sanitarno	Skala 1 : 100	
PROJEKTANT	UPR. BUD. DATA 30.04.2007	PODPIS	
Zbigniew Zygalski			